

LỆNH ĐIỀU TIẾT NƯỚC HỒ QUÁ ĐẬP TRÀN

LỆNH SỐ 07

Lúc 10h00 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2025

1. Phải hạ còi khi tăng lưu lượng xả.

2. Độ mở Cửa van cung ở Đập tràn:

* Cửa van số 01 0,5 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 44 \text{ (m}^3/\text{s)}$
* Cửa van số 02: 1,0 m	$Q_{\text{xả lũ}} = \mathbf{88 \text{ (m}^3/\text{s)}}$
* Cửa van số 03: 0,5 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 44 \text{ (m}^3/\text{s)}$
* Cửa van số 04: 0,5 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 44 \text{ (m}^3/\text{s)}$

3. Tổng lưu lượng xả tràn:

$$\Sigma Q_{\text{xả lũ}} = 220 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

Nơi nhận:

- BCH phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai;
- BCH phòng thủ dân sự Tp. Hồ Chí Minh;
- BCH phòng thủ dân sự phường Phước Long, phường Phước Bình;
- BCH phòng thủ dân sự xã Phú Nghĩa;
- Công ty CP Thủy điện Cần Đơn;
- Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu tiếng-Phước Hòa;
- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO);
- Tổng cục KTTV Quốc gia;
- Đài KTTV khu vực Nam Bộ;
- Tổng Công ty phát điện 2;
- CT.HĐQT Công ty (để b/c);
- Ban PCTT&TKCN Công ty;
- Lưu: VT, PXVH.

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Hoàng**