

THÔNG BÁO

Về việc dự kiến điều tiết nước qua Đập tràn hồ chứa Thủy điện Thác Mơ

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-BCT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ tình hình thực tế nước về hồ chứa Thủy điện Thác Mơ và phương thức huy động công suất của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia.

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thông báo tình hình thủy văn và kế hoạch dự kiến điều tiết nước qua Đập tràn hồ chứa Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tình hình thủy văn lúc 15h00 ngày 24/9/2026

- Mức nước thượng lưu hồ: 215,40 m.
- Mức nước hạ lưu tại Nhà máy: 112,39 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 376,21m³/s.
- Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 0 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện (tổ máy H1, H2): 167,00 m³/s.
- Mức nước tại trạm thủy văn Phước Hòa: 25,91 m.

2. Dự báo

- Lưu lượng nước về hồ bình quân trong những ngày tới: khoảng 380 m³/s.
- Lưu lượng nước chạy máy tổ máy H1, H2 theo phương thức huy động: 167 m³/s.

- Mức nước hồ Thác Mơ dự kiến đạt 216,0 m (mức nước cao nhất trước lũ thời kỳ từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 theo Bảng 3 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ) vào khoảng 17h00 ngày 27/9/2026.

3. Kế hoạch dự kiến điều tiết nước qua Đập tràn

Để duy trì mức nước hồ không vượt cao trình 216,0 m theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ, Công ty dự kiến điều tiết như sau:

+ Thời gian bắt đầu xả: khoảng 09h30 ngày 27/9/2026.

+ Khi bắt đầu xả, mở cửa van số II với độ mở 0,5 m (lưu lượng xả qua tràn khoảng 40 m³/s), đồng thời đưa tổ máy H3 (Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng) vào vận hành với lưu lượng khoảng 85 m³/s.

+ Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: tổ máy H1, H2 khoảng 167 m³/s; tổ máy H3 khoảng 85 m³/s; tổng cộng khoảng 252 m³/s.

+ Tổng lưu lượng xả xuống hạ du: khoảng 292 m³/s.

4. Hiệu lệnh và cảnh báo

Trước khi mở cửa van đầu tiên 30 phút, Công ty phát hiệu lệnh 03 hồi còi, mỗi hồi dài 20 giây, cách nhau 10 giây; trước mỗi lần mở tiếp cửa van để tăng lưu lượng xả, phát 02 hồi còi, mỗi hồi dài 30 giây, cách nhau 10 giây; đồng thời thông báo trên hệ thống cảnh báo lắp đặt phía hạ du công trình theo quy định tại Điều 9 Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Thác Mơ.

5. Lưu ý

Thời điểm và lưu lượng xả nêu trên là dự kiến. Tùy thuộc diễn biến thời tiết trên lưu vực, lưu lượng nước về hồ Thác Mơ và mực nước trạm thủy văn Phước Hòa, thời điểm xả có thể sớm hoặc muộn hơn; trường hợp lưu lượng về hồ vượt 400 m³/s hoặc có bản tin dự báo mưa, lũ, Công ty sẽ chuyển sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du theo khoản 2 Điều 12 Quy trình.

Ban Chỉ huy PTDS Công ty trân trọng thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương;
- Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia;
- UBND thành phố Đồng Nai;
- BCH Phòng thủ dân sự thành phố Đồng Nai;
- Sở Công Thương thành phố Đồng Nai;
- Sở NN&MT thành phố Đồng Nai;
- BCH PTDS EVN;
- BCH PTDS EVNGENCO2;
- Công ty Vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia;
- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
- Đài KTTV khu vực Nam Bộ;
- Đài KTTV thành phố Đồng Nai;
- Chi cục PCTT khu vực miền Nam;
- UBND các phường, xã: Phước Long, Phước Bình, Phú Nghĩa;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;
- Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng;
- Công ty CP Thủy điện Cần Đơn;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa;
- CT. HĐQT (để b/c);
- BCH PTDS Công ty (để t/h);
- Lưu: VT, KTAT.

**TM. BAN CHỈ HUY PTDS
TRƯỞNG BAN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Hoàng**