

LỆNH ĐIỀU TIẾT NƯỚC HỒ QUA ĐẬP TRÀN

LỆNH SỐ 17

Lúc 16h00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2025

1. Trước khi xả 30 phút, phải hạ còi.

2. Độ mở Cửa van cung ở Đập tràn:

* Cửa van số 01: 0.0 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 0 \text{ (m}^3/\text{s)}$
* Cửa van số 02: 0.5 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 44 \text{ (m}^3/\text{s)}$
* Cửa van số 03: 0.0 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 0 \text{ (m}^3/\text{s)}$
* Cửa van số 04: 0.0 m	$Q_{\text{xả lũ}} = 0 \text{ (m}^3/\text{s)}$

3. Tổng lưu lượng xả tràn:

$$\Sigma Q_{\text{xả lũ}} = 44 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

Nơi nhận:

- BCH phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai;
- BCH phòng thủ dân sự Tp. Hồ Chí Minh;
- BCH phòng thủ dân sự phường Phước Long, phường Phước Bình;
- BCH phòng thủ dân sự xã Phú Nghĩa;
- Công ty CP Thủy điện Cần Đơn;
- Công ty CP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu tiếng-Phước Hòa;
- Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO);
- Tổng cục KTTV Quốc gia;
- Đài KTTV khu vực Nam Bộ;
- Tổng Công ty phát điện 2;
- BCH phòng thủ dân sự Tổng công ty Phát điện 2;
- CT.HĐQT Công ty (để b/c);
- BCH phòng thủ dân sự Công ty;
- Lưu: VT, PXVH.

BAN CHỈ HUY PTDS CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Hoàng